

Порядок проведения профилактических контролируемых выжиганий сухой травы в лесах

Томская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет, что в соответствии с частью 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации приказом Минприроды России от 27.08.2019 № 580 утверждены Методические указания по организации и проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда (далее – Методические рекомендации).

Методические указания определяют порядок планирования, подготовки и проведения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий напочвенных горючих материалов в лесах, расположенных на землях лесного фонда и обязательны для исполнения органами власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области лесных отношений, арендаторами участков и землепользователями, обладателями сервитута (публичного сервитута).

Профилактические выжигания допускаются только в двух случаях:

- а) на землях, предназначенных для лесовосстановления, и нелесных землях в равнинной местности, характеризующихся высокой пожарной опасностью, а при необходимости в холмистой и горной местности на участках с крутизной склона до 25 градусов;
- б) под пологом светлохвойных, лиственных и смешанных хвойно-лиственных насаждений, в молодняках II класса возраста, средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений в равнинных лесах и горных лесах при крутизне склонов не более 20 градусов при благоприятных погодных условиях, исключающих развитие высокоинтенсивных и (или) устойчивых пожаров, при минимальных негативных последствиях для окружающей среды.

Профилактические выжигания не применяются в отношении лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях и в водоохранных зонах.

Не рекомендуется применять профилактическое выжигание в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах.

Помимо данных ограничений, необходимо учитывать, что **факторами, исключающими проведение профилактических выжиганий, являются:**

- а) наличие многоярусного строения древостоя, которое создает условия для развития верхового пожара;
- б) наличие густого хвойного подроста и подлеска из пожароопасных пород, что создает условия для развития верхового пожара;
- в) наличие куртин пихтовых, еловых, кедровых и других чувствительных к воздействию огня пород, а также сосновых молодняков,

когда отсутствуют возможности для минимизации (исключения) для них негативного (деструктивного) воздействия огня;

г) наличие мощной подстилки и (или) расположение участка на почвах, способствующих длительному горению;

д) расположение участка в местах, загрязненных радионуклидами;

е) действие особых противопожарных режимов, ограничивающих проведение выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроки;

ж) риски причинения невосполнимого вреда ценным природным компонентам (объектам) и экологической среде;

з) риски возникновения угрозы для жизни и здоровья гражданам, проживающим в районах проведения профилактического выжигания;

и) риски возникновения угрозы объектам инфраструктуры и жизнедеятельности.

Основными технологическими операциями при организации проведения профилактических выжиганий являются:

выбор участков для проведения профилактических выжиганий;

разработка плана профилактического выжигания участка;

прокладка технологических коридоров, противопожарных барьеров;

создание опорных полос для осуществления зажигания;

выбор оптимального времени и погодных условий для проведения огневых работ;

зажигание напочвенных горючих материалов;

контроль параметров горения, дотушивание и окарауливание выжженной площади участка;

меры по обеспечению безопасности граждан и объектов инфраструктуры в районе проведения профилактического выжигания.

Профилактическое выжигание проводят лица, прошедшие специальную подготовку, и (или) специалисты лесопожарных формирований, оснащенные средствами пожаротушения. Оптимальный состав группы (бригады) для проведения профилактического выжигания на участке – 5-6 человек, оснащенные необходимым набором средств зажигания и пожаротушения, пожарной техникой, средств сигнализации и коммуникации, транспортом.

Сроки проведения профилактических выжиганий необходимо планировать в соответствии с условиями погоды в каждом лесном районе. Наиболее подходящими периодами для проведения выжиганий являются ранняя весна (при первом и втором классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды) и осень (при втором, третьем классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды).

При проведении профилактических выжиганий необходимо учитывать следующее:

а) температура воздуха должна быть не выше +20 С°;

б) относительная влажность воздуха при проведении выжиганий не должна быть менее 30%;

в) скорость ветра на открытых участках не должна превышать 5 м/с (штиль или слабый ветер).

Начало проведения огневых работ планируют на период сразу после схода снежного покрова в местах предполагаемых выжиганий до наступления пожароопасного периода и (или) на период после окончания пожароопасного сезона в зависимости от местных условий. Периодичность (частота) проведения работ зависит от времени накопления критического запаса напочвенного горючего материала и определяется применительно к местным лесорастительным и климатическим условиям.

Для обеспечения безопасного проведения профилактических выжиганий должны быть обеспечены следующие условия:

а) наличие противопожарных барьеров вокруг участка и вдоль границ отдельных блоков;

б) проведение огневой разведки на участке перед выполнением работ;

в) оптимальный подбор времени и места начала работ;

г) достаточность сил и средств пожаротушения.

После окончания профилактического выжигания в течение суток необходимо провести обследование всей выжженной территории и определить качество выжигания.

Основными показателями качества проведения профилактического выжигания на участке являются:

а) недопущение перехода (распространения) огня за пределы (границы) выжигаемого участка;

б) достижение планируемых результатов на участке после выжигания.